



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO

VIA G. LORDI – 84020 SAN GREGORIO MAGNO (SA) TEL. E FAX 0828/955033

C.F. 82005310659 – C.M. SAIC807006

E-mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it www.icsangregoriomagno.gov.it

Prot. n° 4760 A/29
22/11/2016

Ai docenti Sede
Al Personale A.T.A.
Sede Al DSGA
Sede All'albo
Sede Agli atti
Sede Al sito web

Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

In occasione della Giornata Nazionale sulla Sicurezza il giorno 22 Novembre 2016 gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno, effettueranno una prova di evacuazione coordinata dalle figure sensibili, responsabili di plesso, col supporto del RSPP Arch. Forlenza Gerardina, secondo quanto stabilito nel piano di evacuazione già in vigore.

Si allega:

1. Verbale prove di evacuazione



Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Wolfler Calvo



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ambiente dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per le Politiche Strategiche
Direzioni Generali per l'Intervento in materia di edilizia
edilizia, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'intervento digitale
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
C.E -mail: saic807006@istruzione .it P.E.C. saic807006@pec.istruzione .it
www.icsangregoriomagno.gov.it

VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 22 del mese di novembre 2016 alle ore 10.30, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, i docenti delle sei classi ed i ragazzi delle prime delle seconde e delle terze, il Rappresentante dei Lavoratori, Vincenzo Caputo hanno partecipato al primo incontro di informazione sulla gestione delle emergenze con conseguente prova di evacuazione.

E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito gli alunni sui rischi connessi all'emergenza (terremoto e incendio) e aver visionato alcuni video relativi, si è proceduto a condurre un dialogo con gli allievi su quanto appreso	Sufficiente

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N.docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	Prima A	13	1		1,30 Minuti
1	Prima B	14	1		1,20 minuti
1	Seconda A	25	1		1,30 minuti
1	Seconda B	24	1+1		1,00 minuti
1	Terza A	18	1+1		2,00 minuti
1	Terza B	21	1		1,30 minuti
		115	8	4	


Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.
Sono state evacuate 127 persone .

Eventuali ulteriori osservazioni:


- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato il fischietto con tre fischi prolungati;

Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo, di migliorare l'informazione interna e di rifare a breve un'altra prova di evacuazione.

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfler Calvo



R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza



R.L.S.: Vincenzo Caputo

