



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
C.E. -mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it
www.icsangregoriomagno.gov.it

Prot.n. 4976 A/29 - 05/12/2016

VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 05 del mese di Dicembre 2016 alle ore 12.00, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, i docenti della classe unica e gli alunni, hanno partecipato alla prima prova di evacuazione presso il PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA SANT'ELIA RICIGLIANO (SA).

E' stato simulato un INCENDIO per verificare se le norme di evacuazione per cui sono stati preventivamente informati verbalmente, in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito gli alunni sulle norme di comportamento da applicare in emergenza, precisamente su come comportarsi per evacuare il plesso scolastico in sicurezza	Buona in quanto gli alunni sono usciti in maniera ordinata e veloce

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione con un fischietto, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N. docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	UNICA	12	2	1	0,20 Minuti
TOTALE		17			


**Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.
Sono state evacuate 17 persone.**

Eventuali ulteriori osservazioni:


- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato il fischiotto con tre fischi prolungati;

Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo, di migliorare l'informazione interna e di rifare a breve un'altra prova di evacuazione.

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfler Calvo



R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Protezione Civile - Dipartimento di Gestione
Emergenze e Interventi del Dipartimento di
Protezione Civile - Dipartimento di
Protezione Civile

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
C.E. -mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it
www.icsangregoriomagno.gov.it

Prot.n. 4975 A/29 - 05/12/2016

VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 05 del mese di Dicembre 2016 alle ore 12.45, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, i docenti della classe unica e gli alunni, hanno partecipato alla prima prova di evacuazione presso il PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANT'ELIA RICIGLIANO (SA).

E' stato simulato un INCENDIO per verificare se le norme di evacuazione per cui sono stati preventivamente informati verbalmente, in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito gli alunni sulle norme di comportamento da applicare in emergenza, precisamente su come comportarsi per evacuare il plesso scolastico in sicurezza	Buona in quanto gli alunni sono usciti in maniera ordinata e veloce

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione con un fischietto, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N. docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
CORTILE	1-2 E (SEC I GRADO)	11	1	1	0,20 Minuti
	3 E (SEC I GRADO)	4	1		0,20 Minuti
	1-2-3. PRIMARIA	7	1		0,10 Minuti
	4-5	12	1		0,10 Minuti

	PRIMARIA					
TOTALE		41				


**Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.
Sono state evacuate 41 persone .**

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme , in alternativa, si è utilizzato il fischietto con tre fischi prolungati;

**Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo ,
di migliorare l'informazione interna e di rifare a breve un'altra prova di evacuazione.**

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfer Calvo



R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza

