

Prot. 5160 A/29 del 16/12/2016



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione Comprensiva per l'infanzia in ordine di ufficio
scuolifica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'infanzia e per l'istruzione degli
adulti IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRESIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
C E -mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it
www.icsangregoriomagno.gov.it

PLESSO: INFANZIA E PRIMARIA SAN GREGORIO MAGNO area giardino VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 16 del mese di dicembre 2016 alle ore 11.00, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, i docenti delle cinque classi dell'INFANZIA, gli alunni, i collaboratori scolastici; i docenti delle dieci classi della PRIMARIA, gli alunni ed i collaboratori scolastici; hanno partecipato alla prima prova di evacuazione simulando un incendio. Pertanto è stato verificato il Piano di Emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

| Prova effettuata | Esito della prova |
|--|-------------------|
| Secondo le indicazioni del piano di emergenza ed evacuazione | Sufficiente |

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

diffuso l'ordine di evacuazione, hanno guidato i presenti verso il punto di raccolta esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, non avendo un allarme dedicato all'emergenza con batteria autonoma a tampone è stato utilizzato il campanello della scuola con tre lunghi suoni intervallati. Si è riscontrato che tale suono al piano terra non è stato udito da tutte le classi presenti mentre al piano primo primo è stato udito da tutti.

| N. AREA RACCOLTA | | N. alunni coinvolti | N.docenti coinvolti | N. ata coinvolti | Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | INFANZIA SEZ A | 15 | 1 | | 1,00 Minuti |
| 1 | INFANZIA SEZ B | 21 | 1 | | 1,00 minuti |
| 1 | INFANZIA SEZ C | 16 | 2 | | 3,00 minuti |
| 1 | INFANZIA SEZ D | 22 | 1 | | 1,00 minuti |
| 1 | INFANZIA | 13 | 1 | | 2,00 minuti |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----|---|---|-------------|
| | SEZ D | | | | |
| I | I A | 20 | 2 | | 3,00 minuti |
| | II A | 14 | 1 | | 2,00 minuti |
| | III A | 18 | 2 | | 2,00 minuti |
| | IV A | 11 | 1 | | 2,00 minuti |
| | V A | 21 | 1 | | 2,00 minuti |
| | I B | 19 | 1 | | 2,00 minuti |
| | II B | 14 | 1 | | 2,00 minuti |
| | III B | 17 | 1 | | 2,00 minuti |
| | IV B | 17 | 2 | | 2,00 minuti |
| | V B | 20 | 1 | | 3,00 minuti |
| | | | | 4 | |
| | TOTALE 264 PERSONE EVACUATE | | | | |

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.

Sono state evacuate 264 persone .

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme , in alternativa, si è utilizzato campanello e il fischiello con tre fischi prolungati;

Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo e di migliorare l'informazione interna in previsione della futura prova di evacuazione.

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfler Calvo



R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza


