

Post. 1650 A/29 del 09/05/2017



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento Nazionale per lo Sviluppo Economico attraverso la Ricerca  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero delle Politiche Regionali e dell'Autonomia  
Ministero della Sanità

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO**  
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)  
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006  
C.E.-mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it  
[www.icsangregoriomagno.gov.it](http://www.icsangregoriomagno.gov.it)

**PLESSO: PRIMARIA SAN GREGORIO MAGNO area giardino**  
**VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

Il giorno 9 del mese di Maggio 2017 alle ore 11.40, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza ; i docenti delle dieci classi della PRIMARIA, gli alunni ed i collaboratori scolastici ; hanno partecipato alla SECONDA prova di evacuazione simulando un terremoto. Pertanto è stato verificato il Piano di Emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
II° PROVA A SORPRESA	BUONO

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

diffuso l'ordine di evacuazione, hanno guidato i presenti verso il punto di raccolta esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, non avendo un allarme dedicato all'emergenza con batteria autonoma a tampone è stato utilizzato un fischietto con cinque lunghi suoni intervallati .

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N.docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	I A	18	1		0,60 minuti
	II A	15	1		0,50 minuti
	III A	16	2		0,40 minuti
	IV A	17	1		0,50 minuti
	V A	19	1		0,50 minuti
	I B	19	2		0,50 minuti
	II B	13	2		0,60 minuti
	III B	17	2		0,40 minuti
	IV B	16	3		0,50 minuti
	V B	20	1		0,60 minuti
		170	16	1	
<b>TOTALE 187 PERSONE EVACUATE</b>					

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.  
Sono state evacuate 187 persone .

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme , in alternativa, si è utilizzato il fischiotto con cinque fischi prolungati;

Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo.


Il tempo misurato a partire dall'emergenza terremoto è stato di due minuti di cui un minuto a partire da quando sono usciti gli alunni dal riparo sotto i banchi al momento in cui sono usciti dal plesso scolastico.

**Pertanto la simulazione è stata fluida, veloce ed ordinata secondo le norme indicate dal piano di emergenza.**

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfler Calvo



  
R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza



Prot. 1559 A/29 del 09/05/2017

	 UNIONE EUROPEA	<b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>	<b>pon</b> 2014-2020	 MIUR
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</b> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO</b> VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA) TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006 C E -mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it <a href="http://www.icsangregoriomagno.gov.it">www.icsangregoriomagno.gov.it</a>				

**PLESSO: INFANZIA SAN GREGORIO MAGNO area giardino**  
**VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

Il giorno 9 del mese di MAGGIO 2017 alle ore 11.40, il Dirigente Scolastico Prof. Marco Wolfler Calvo, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, i docenti ed i bambini delle cinque sezioni, hanno partecipato alla seconda prova di evacuazione. E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione, per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
<b>II° PROVA A SORPRESA</b>	BUONA

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N.docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	Sez.A	8	3		0,50 Minuti
1	Sez.B	21	1		0,60 minuti
1	Sez. C	25	1		0,40 minuti
1	Sez. D	17	3		0,50 minuti
1	Sez.E	24	2		0,60 minuti
		95	10	2	

**Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.**  
**Sono state evacuate 107 persone.**


Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato la campanella con cinque suoni prolungati;

**Si ritiene di avvisare l'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo, intanto si munirà il personale di fischietto.**


**La prova di evacuazione è risultata fluida, ordinata e senza panico, tutti sono usciti in meno di un minuto.**

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Wolfler Calvo



---

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza



---