

Prot. 1561 A/RP del 10/05/2017



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione, l'Integrazione e la Ricerca
Dipartimento per la Gestione dei Servizi Educativi
Dipartimento per la Qualità e l'Innovazione

PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER IL BIENNIO 2014-2015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
c. E -mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it
www.icsangregoriomagno.gov.it

PLESSO: PRIMARIA-SECONDARIA RICIGLIANO-via Sant'Elia
VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 10 del mese di MAGGIO 2017 alle ore 9.20, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, la docente ed i bambini della sezione unica, hanno partecipato alla seconda prova di evacuazione.

E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione, per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
II° PROVA A SORPRESA	BUONA

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N. docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	PL.1-2-E SEC-I° GRADO	12	1	1	30 secondi
	3E	5	1		30 secondi
	PL.1-2-3 PRIMARIA	8	1		10 secondi
	PL.4-5	12	1		20 secondi
		TOTALE 12			

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.

Sono state evacuate 42 persone.

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato il fischietto con cinque suoni prolungati;

La prova di evacuazione è risultata fluida, ordinata e senza panico, tutti sono usciti in meno di un minuto, max in 30 secondi.

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza

Prot. 1560A/29 - 10/05/2017



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo e la Qualità della
Istruzione Generale per l'Intervento del Ministro dell'Istruzione
e degli Affari Scolastici, Direzione Generale per l'Intervento del
Ministero dell'Istruzione e degli Affari Scolastici

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
C.E.-mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it
www.icsangregoriomagno.gov.it

PLESSO: INFANZIA RICIGLIANO-via Sant'Elia
VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 10 del mese di MAGGIO 2017 alle ore 10.00, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione arch. Gerardina Forlenza, la docente ed i bambini della sezione unica, hanno partecipato alla seconda prova di evacuazione.

E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione, per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
II° PROVA A SORPRESA	BUONA

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N.docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula
1	Sez.UNICA	10	1	1	20 secondi
		TOTALE 12			

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.

Sono state evacuate 12 persone..

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato il fischietto con cinque suoni prolungati;

La prova di evacuazione è risultata fluida, ordinata e senza panico, tutti sono usciti in meno di un minuto, in 20 secondi.

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza