MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
VIA G. LORDI, 16 – 84020 (SA)
TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 – C.M. SAIC807006
cE –mail: saic807006@istruzione .it P.E.C. saic807006@pec.istruzione .it www.icsangregoriomagno.edu.it

I ° VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE- PLESSO PRIMARIA RICIGLIANO

Il giorno 21 del mese di DICEMBRE 2018 alle ore 10.00, il DIRIGENTE SCOLASTICO, prof.ssa ANGELA CAMBRI , il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, arch. Gerardina Forlenza , i docenti delle classi ed i ragazzi della scuola primaria, il Rappresentante dei Lavoratori, Vincenzo Caputo, hanno partecipato al primo incontro di informazione sulla gestione delle emergenze con conseguente prova di evacuazione . E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione, per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito gli alunni sui rischi connessi all'emergenza (terremoto e incendio) e aver visionato alcuni video relativi, sono state esplicitate le norme di comportamento in caso di emergenza. Si è proceduto a condurre un dialogo con gli allievi su quanto appreso , concludendo con la prova di evacuazione	BUONO

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso il punto di raccolta esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica, è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.
Sono state evacuate 27 persone.

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme, in alternativa, si è utilizzato il fischietto con tre fischi prolungati;

Si ritiene di richiedere all'Ente proprietario la messa in opera di un campanello autonomo, di migliorare l'informazione interna e di rifare a breve un'altra prova di evacuazione;

- **E' necessario, per poter comunicare in caso di emergenza, avere: un mezzo di comunicazione VERBALE, un MEGAFONO, e la possibilità di comunicare VISIVAMENTE indossando degli indumenti con scritto SICUREZZA.**

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza D.S prof. ANGELA CAMBRI
R.L.S.: Vincenzo Caputo